


TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

<i>Kevert építőanyag</i>		
<i>30%homokos kavics70%meddő</i>		
<i>Tompa Ingatlanforgalmi Kft.</i>		<i>Mintavétel: Szalkszentmárton, 346/8 hrsz. kavicsbánya</i>
<i>4; Nyilatkozat tárgya: kavics és meddő</i>		
A termék megfelel e-UT 06.02.11 szerinti földmű építésre, javításra, feltöltésre		
<i>5; A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek.</i>		
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: TLI Zrt . Labor		T04/2019/01/0387
Vizsgálati paraméterek	Mértékegység	Mért érték
Maximális száraz térfogatsűrűség	$\rho_d \text{ max (g/ cm}^3\text{)}$	1,98
Optimális víztartalom	(m%)	9,5
Folyási határ w_t	(m%)	-
Sodrési határ W_1	(m%)	-
Plasztikus index I_p	(m%)	-
Konzisztencia index I_c	(m%)	-
Összetétel jellemzők		
Kavics	%	33,7
Homok	%	46,2
Iszap	%	17,6
Agyag	%	2,5
Egyenetlenségi mutató	Cu	44,2
A e-ÚT 06.02.11 szabvány előírás szerint osztályozása		Minősítési osztály
Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag építése szerint 4.2.2.2 pont szerint		M-3 megfelelő földműanyag
Vízvezető képesség 4.2.4.1 pont szerint		V-3 közepesen vízvezető
Tömöríthetőség minősítése 4.2.3.3		T-1 jól tömöríthető
Fagyveszélyesség minősítése 4.9 táblázat szerint		X-2 fagyérzékeny
Kiadás helye és dátuma: Szalkszentmárton, 2019.07.29.		
Az előállító nevében és részéről aláíró személy:		 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> „TOMPA” Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14. Adószám: 11948425-2-20 14100134-40227149-01000008 </div> Tompa Ferenc üzemvezető

A teljesítmény nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány előírásainak.