

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

<i>Kevert építőanyag</i> Kiváló földműanyag <i>30%homokos kavics70%meddő</i>		
<i>Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Mintavétel: Szalkszentmárton, 346/8 hrsz. kavicsbánya</i>		
<i>4: Nyilatkozat tárgya: kavics és meddő</i> A termék megfelel e-UT 06.02.11 szerinti földmű építésre, javításra, feltöltésre <i>5: A nyilatkozat megfelel a következő dokumentumok követelményeinek.</i>		
Vizsgálati jegyzőkönyv száma: TLI Zrt . Labor	T04/2019/01/0387	
Vizsgálati paraméterek	Mértékegység	Mért érték
Maximális száraz térfogatsűrűség	ρ_d max (g/ cm ³)	1,92-2,1
Optimális víztartalom	(m%)	8-12
Egyenetlenségi mutató	Cu	Cu>7

A e-ÚT 06.02.11 szabvány előírás szerint osztályozása	Minősítési osztály
Újrahasznosított anyag minősítése földműanyag építése szerint 4.2.2.2 pont szerint	Kiváló földműanyag
Vízvezető képesség 4.2.4.1 pont szerint	V-3 közepesen vízvezető
Tömöríthetőség minősítése 4.2.3.3	T-1 jól tömöríthető
Fagyveszélyesség minősítése 4.9 táblázat szerint	fagyálló

A teljesítményállandóság ellenőrzési és értékelési rendszere: „4”

Kiadás helye és dátuma: Szalkszentmárton, 2021.07.27.

Az előállító nevében és részéről aláíró személy:

„TOMPA” Ingatlanforgalmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
8200 Nagykálló, Magyar u. 14.
Adószám: 17248425-2-20
.....1A100154-60227149-0100008
Tompa Ferenc üzemvezető

A teljesítmény nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány előírásainak.